

# LÅSESYSTEM/NØGLEBOKS - OPLYSNINGER

Bilag H til Tilslutningsbestemmelser for opkobling af ABA



FREDERIKSBORG  
BRAND & REDNING

**Tilhører nøgleboksen et ABA-anlæg?**

Ja

Nej

**Anlægsnummer**

Hvis nøgleboksen giver adgang til et område med flere ABA-anlæg, skal du angive anlægsnummeret på hovedanlægget.

**Opsættes nøgleboksen ved en bom/låge/port**

Ja

Nej

**Monteringsadresse**

Firma

Kommunalt

Privat

Adresse

Postnr. / By

**Rekvirent**

Firma

Adresse

Postnr. / By

CVR nr.

EAN nr.

Kontaktperson for ilægning af nøgler

Telefon

E-mail

**Indhold i boks** (Stiftnøgle, chip, adgangskort eller andet)

## Persondataforordningen 2018

For at kunne tilkalde repræsentanter for virksomheden i tilfælde af alarm, gemmer Frederiksborg Brand & Redning ovenstående personoplysninger på kontaktpersoner. Oplysningerne videregives til Hovedstadens Beredskab, som er vagtcentral for Frederiksborg Brand & Redning.

Oplysningerne gemmes i den periode, hvor ABA-anlægget er aktivt.

De registrerede har ret til indsigt, berigtigelse og sletning - læs mere om registreredes rettigheder på [www.datatilsynet.dk](http://www.datatilsynet.dk)

Retsgrundlaget for behandling af oplysningerne følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.

# LÅSESYSTEM/NØGLEBOKS

Bilag H til Tilslutningsbestemmelser for opkobling til ABA



FREDERIKSBORG  
BRAND & REDNING

Det overordnede ansvar for bygningens drift, kontrol og vedligehold – herunder aflåsning – tilfalder ejeren af bygningen i overensstemmelse med det der følger af byggelovens §17, stk. 1, at det påhviler den til enhver tid værende ejer af en bygning at berigtige forhold, der er i strid med loven.

Ejeren af bygningen kan udpege en person, der varetager den daglige drift, kontrol og vedligehold af de brandmæssige aspekter (driftsansvarlig). Udpegning af en driftsansvarlig fritager ikke ejer for de pligter, som følger af byggeloven og BR18.

Udgiften til etablering af aflåsningen, herunder nøglebokse og vedligeholdelse påhviler alene anlægsejer eller dennes driftsansvarlige og IKKE redningsberedskabet.

Frederiksborg Brand & Redning har et samarbejde med firmaet Birepo om etablering af elektronisk nøglesystem og nøglebokse som lever op til:

- SSFN 24/25 Klasse 3 & 5 certificeret nøglebokse og nøglerør (Nordiske regler)
- EN 15684 certificeret elektroniske nøglesystemer (EU-regler)
- Forsikrings- og pensionsgodkendte montører og undervisere

FBBR accepterer alene nedenstående nøglebokse til udvendig montering, og nøglerør med minimum Ø70 til indmuring. Levering og opsætning samt skiltning af disse sker ved henvendelse til Birepo.



Nøglerør Ø70 til montering i væg



Nøgleboks til montage udvendig

Aflåsning sker via en elektronisk nøgle, som Frederiksborg Brand & Redning er i besiddelse af med tilhørende database. Der kan bestilles særskilt nøgle til egen nøgleboks – for nærmere information, kontakt:

BIREPO A/S  
Håndværkerbyen 17 | 2670 Greve  
Tlf. +45 4390 3733 | [info@birepo.dk](mailto:info@birepo.dk)  
[www.birepo.dk](http://www.birepo.dk) | CVR 70904519

eller

Tele-Control A/S  
Industrivej 21 | 3550 Slangerup  
Tlf. +45 7040 4048 | [info@tele-control.dk](mailto:info@tele-control.dk)  
[www.tele-control.dk](http://www.tele-control.dk) | CVR 33050763