



KONTROLLERES VED ENHVER ÆNDRING, DOG MINDST 1 GANG OM MÅNEDEN:

Lokale:

Adresse:

Postnr./By:

KONTROL PUNKTER:

Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde, både indvendigt og udvendigt.

Flugtsvejsdøre og redningsåbninger kan åbnes uden brug af nøgle eller særligt værktøj.

Brandmateriel er tydeligt synligt, frit tilgængeligt og eftersat inden for det seneste år.

Personalet er instrueret i brandmateriellet vedrørende brug og placering.

Brand- og evakueringsinstruktion og ordensregler om forebyggelse af brand er ophængt. Personalet er instrueret i disse, herunder også det maksimale tilladte antal personer i lokalet.

Branddøre og andre selvlukkende døre med lukkeanordninger er fuldt funktionsduelige (disse døre må ikke fastholdes åbne med kiler eller lignende).

Alle flugtvejslamper lyser klart og tydeligt, og flugtvejsskilte er synlige.

Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted (eventuelt angivet på inventaropstillingsplanen).

Opstilling i lokalet er i overensstemmelse med den godkendte og ophængte pladsfordelingsplan.

Lokalet er anvendt uden inventaropstilling eller til under 150 personer.

Alle fejl og mangler skal omgående afhjælpes!

OVENSTÅENDE PUNKTER ER KONTROLLERET OG FUNDET I ORDEN.

Dato og klokkeslæt for kontrol:

Arrangør/driftsansvarlig (navn):

Telefonnummer:

Underskrift: _____