

EGENKONTROL AF AUTOMATISK BRANDDØRS- LUKNINGSANLÆG (ABDL)

TJEKLISTE NR.			ÅR:	
Frekvens	Januar	April	Juli	Oktober
Dato:				
Kvittering:				

KVARTALS KONTROL		OK	Ikke OK
1	Det skal mindst en gang i kvartalet kontrolleres, at brandmæssige døre, porte, lemme el.lign. med ABDL-anlæg lukker korrekt, når dette udløses ved prøveknappen.		

BEMÆRKNINGER TIL KONTROLLEN

HVOR KAN JEG FINDE YDERLIGERE OPLYSNINGER
<ul style="list-style-type: none">🔥 Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger)🔥 DBI Retningslinje 231 "Automatiske branddør-slukningsanlæg", Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut🔥 Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 5 – Brand, Bilag 12 - Præ-accepterede løsninger - Brandtekniske installationer (https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger)