




EGENKONTROL AF AUTOMATISK BRANDVENTILATIONSANLÆG



TJEKLISTE NR.			ÅR:			
Frekvens	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni
Dato:						
Kvittering:						
Frekvens	Juli	August	September	Oktober	November	December
Dato:						
Kvittering:						

MÅNEDLIG KONTROL		OK	Ikke OK
1	<p>Dette eftersyn foretages kun for selvstændigt brandventilationsanlæg, der ikke aktiveres af et ABA-anlæg.</p> <p>Ved eftersynet kontrolleres som minimum at:</p> <ul style="list-style-type: none">  Alle systemdele er tilkoblet og fuldt funktionsduelige samt at kun aftalte enheder er frakoblet  Evt. længerevarende fejlmeddelelser er under udbedring, samt at forsikringsselskab er informeret herom  Evt. opfølgning fra akkrediteret funktionsafprøvning er iværksat og aftalte terminer er overholdt 		

BEMÆRKNINGER TIL KONTROLLEN

EGENKONTROL AF AUTOMATISK BRANDVENTILATIONSANLÆG

HVOR KAN JEG FINDE YDERLIGERE OPLYSNINGER

- 🔥 Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger>)
- 🔥 DBI Retningslinje 027 "Brandventilationsanlæg", Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
- 🔥 Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 5 – Brand, Bilag 12 - Præ-accepterede løsninger - Brandtekniske installationer (<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger>)