

# OVERSIGT OVER EGENKONTROL AF BRANDTEKNISKE INSTALLATIONER OG -BYGNINGSDELE



FREDERIKSBORG  
BRAND & REDNING

*Tjeklistennumrene udfyldes og skal svare overens med de aktuelle egenkontrolltjeklister.  
Linjer som ikke anvendes kan blot udelades.*

INSTALLATION/BYGNINGSDEL	TERMIN FOR KONTROL						REFERENCE
	Ugentlig	Månedlig	Kvartal	Halvårlig	Årlig	Hvert 10. år	
Tjeklister/logbøger					D		Tjekliste nr.
Varslingsanlæg			D				Tjekliste nr.
Flugtvejs- og panikbelysning		D		D			Tjekliste nr.
Slangevindere		D/L			D		Tjekliste nr.
Håndildslukkere		D/L					Tjekliste nr.
Brandtæpper		D/L					Tjekliste nr.
ABDL-anlæg			D/L				Tjekliste nr.
Komfortventilationsanlæg					D/L		Tjekliste nr.
Passiv brandsikring (bygningssdele mv.)					D		Tjekliste nr.
Automatisk brandalarmanlæg		D	D				Tjekliste nr.
Sprinkleranlæg	D		D				Tjekliste nr.
Automatisk brandventilationsanlæg		D					Tjekliste nr.
Røgalarmanlæg			D/L		D/L	D/L	Tjekliste nr.
Røgudluftning					D		Tjekliste nr.
Brandmandspanel		D					Tjekliste nr.
Stigrør		D			D		Tjekliste nr.
Branddasker		D			D		Tjekliste nr.

**D** Driftsansvarlig

**D/L** Driftsansvarlig eller lejer