



EGENKONTROL AF PASSIV BRANDSIKRING

TJEKLISTE NR.	ÅR:
<i>Frekvens</i>	<i>Januar</i>
<i>Dato:</i>	
<i>Kvittering:</i>	

ÅRLIG KONTROL		OK	IKKE OK
1	<p>Bygningens passive brandsikring skal mindst en gang årligt efterses, hvor følgende synlige og tilgængelige forhold efterses, og eventuelle skader udbedres:</p> <ul style="list-style-type: none">🔥 Brandsektions- og brandcelleadskillelser, herunder at alle adskillende konstruktioner, installationer og brandtætninger er intakte🔥 Overflader på gulv, væg og loft🔥 Brandmæssigt klassificerede vinduespartier🔥 Brandisolering og brandtætninger af kanal og rørføringer🔥 Tagdækning og tagisolering🔥 Branddøre, brandporte og flugtvejsdøre. Dørene og portenes hængsler, ophængningssystem og låsefunktion rengøres og smøres🔥 Branddøre og brandportes selvlukkemekanisme kontrolleres og eventuelt justeres. Kontrollen udføres ved, at døren fra henholdsvis fuld åben stilling og en 30 cm åben stilling slippes og af sig selv lukker helt i, så låseanordning går i indgreb og fastholder døren/porten🔥 Redningsberedskabets brandveje og adgang. Er der f.eks. skiftet nøglesystem og er nøglen i nøgleboksen tillige blevet skiftet		

BEMÆRKNINGER TIL KONTROLLEN

HVOR KAN JEG FINDE YDERLIGERE OPLYSNINGER
<ul style="list-style-type: none">🔥 Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger)