

**EGENKONTROL AF
RØGALARMANLÆG**



TJEKLISTE NR.		ÅR:		
Frekvens	Januar	April	Juli	Oktober
Dato:				
Kvittering:				

KVARTALS KONTROL		OK	IKKE OK
1	Funktionen af hver røgalarm afprøves ved aktivering af prøveknappen. For sammenkoblede røgalarmer kontrolleres, at varslingssignalet afgives fra alle de sammenkoblede røgalarmer.		

ÅRLIG KONTROL		OK	IKKE OK
1	Røgmelderne støvsuges, funktionen af batteribackupenheden kontrolleres ved, at den permanente strømforsyning afbrydes, og der udføres en kontrol svarende til en kvartalsvis kontrol.		

10. ÅRIG KONTROL		OK	IKKE OK
1	Batteri til backup udskiftes		

BEMÆRKNINGER TIL KONTROLLEN	

HVOR KAN JEG FINDE YDERLIGERE OPLYSNINGER	
<ul style="list-style-type: none"> Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger) Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 5 - Brand, Bilag 12 - Præ-accepterede løsninger - Brandtekniske installationer (https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger)	