



EGENKONTROL AF VARSLINGS- ANLÆG

TJEKLISTE NR.		ÅR:		
<i>Frekvens</i>	<i>Januar</i>	<i>April</i>	<i>Juli</i>	<i>Oktober</i>
<i>Dato:</i>				
<i>Kvittering:</i>				

KVARTALS KONTROL		<i>OK</i>	<i>IKKE OK</i>
1	Funktionen af varslingsanlægget afprøves. Afprøvningen foretages uden for normal brugstid, og personer, der er til stede i lokalerne, skal på forhånd gøres opmærksom på, at der er tale om en afprøvning.		

BEMÆRKNINGER TIL KONTROLLEN

HVOR KAN JEG FINDE YDERLIGERE OPLYSNINGER
<ul style="list-style-type: none">🔥 Betjeningsvejledningen for ABA-anlægget🔥 DBI Retningslinje 005, "Anlægsejers driftsansvarlige person", Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut🔥 DBI Retningslinje 024 "Varslingsanlæg, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut🔥 Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger)