



KONTAKTPERSON(ER)		
INSTALLATIONSFIRMA	Firma	
	Kontaktperson	
	Mobilnummer	
AKKREDITERET INSPEKTIONSFIRMA	Firma	
	Kontaktperson	
	Mobilnummer	

ÅRLIG SERVICEEFTERSYN	
IV	<p>Det samlede ABA-anlæg skal årligt gennemgå et serviceeftersyn, for at sikre, at anlægget fungerer efter hensigten med anlægget dokumentation.</p> <p>Serviceeftersynet skal udføres af et ABA-installationsfirma og omfatter som minimum:</p> <ul style="list-style-type: none">🔥 Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner.🔥 Gennemgang og kontrol af anlægget for at sikre, at det er fuldt funktionsdygtigt og lever op til kravene for en akkrediteret funktionstest.🔥 Rengøring og kalibrering af nødvendige funktionselementer samt udskiftning af påkrævede sliddele.🔥 Kontrol af O-planer.

- 🔥 Service af anlægget i forhold til tilstødende brandtekniske installationer for at sikre, at samspillet med disse er intakt.

Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget gennemgås og kontrolleres over en 3-årig periode.

Dato for serviceeftersyn	Serviceeftersyn foretaget af	Firma/Stempel

Den driftsansvarlige skal i forbindelse med det årlige serviceeftersyn udføre en visuel kontrol af følgende:

- 🔥 At samtlige alarmtryk er ubeskadigede og tilgængelige.
- 🔥 At der er tilstrækkeligt frit rum under og omkring detektorerne for at sikre korrekt funktion.
- 🔥 At der ikke er sket bygnings- eller anvendelsesmæssige ændringer, der kan påvirke anlæggets funktion.

ÅRLIG AKKREDITERET INSPEKTION

Der foretages årligt en funktionsafprøvning af anlægget af et akkrediteret inspektionsorgan, der er godkendt til inspektion af ABA-anlæg i henhold til den projekteringsstandard, anlægget er udført efter.

AV

ABA-anlæggets centralskab skal være tydeligt mærket med oplysninger om:

- 🔥 Dato for seneste funktionsafprøvning.
- 🔥 Resultatet af afprøvningen, herunder eventuelle fejl eller anmærkninger.
- 🔥 Frist for udbedring af eventuelle fejl eller mangler.

Inspektionen dokumenteres med en inspektionsrapport.