

EKSTERN KONTROL AF ABV-ANLÆG (AUTOMATISK BRANDALARMVENTILATIONSANLÆG)

KONTAKTPERSON(ER)		
INSTALLATIONSFIRMA	Firma	
	Kontaktperson	
	Mobilnummer	
AKKREDITERET INSPEKTIONSFIRMA	Firma	
	Kontaktperson	
	Mobilnummer	

ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN	
IV	<p>Et installationsfirma for ABV-anlæg skal udføre et serviceeftersyn, som mindst omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none">🔥 Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner.🔥 Eftersyn og kontrol af anlægget for at sikre, at det er fuldt funktionsdygtigt i overensstemmelse med en akkrediteret funktionstest.🔥 Rengøring og kalibrering af nødvendige funktionselementer samt udskiftning af påkrævede sliddele.

EKSTERN KONTROL AF ABV-ANLÆG

(AUTOMATISK BRANDALARMVENTILATIONSANLÆG)



FREDERIKSBORG
BRAND & REDNING

IV	<p>For selvstændige ABV-anlæg, der ikke aktiveres af et ABA-anlæg, udføres der i forbindelse med det årlige serviceeftersyn et funktionseftersyn, hvor følgende kontrolleres:</p> <ul style="list-style-type: none">🔥 At samtlige aktiveringstryk er ubeskadigede og tilgængelige.🔥 At der er det nødvendige frie rum under og omkring detektorerne for korrekt funktion.🔥 At anlæggets detektorer er ubeskadigede.🔥 At der ikke er sket bygnings- og anvendelsesmæssige ændringer, der kan påvirke anlæggets funktion. <p>Service- og funktionseftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol af de enkelte funktionsdele, således at hele anlægget bliver eftersat og kontrolleret over en periode på tre år.</p>	
	Dato for serviceeftersyn	Serviceeftersyn foretaget af

ÅRLIG AKKREDITERET INSPEKTION	
AV	<p>For anlægget skal der årligt foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af brandventilationsanlæg i henhold til den projekteringsstandard, som anlægget er udført efter.</p> <p>Inspektionen dokumenteres i en inspektionsrapport.</p>