

EKSTERN KONTROL AF AUTOMATISK TRYKSÆTNINGS- ANLÆG (ATA)

KONTAKTPERSON(ER)		
INSTALLATONSFIRMA	Firma	
	Kontaktperson	
	Mobilnummer	
AKKREDITERET INSPEKTIONSFIRMA	Firma	
	Kontaktperson	
	Mobilnummer	

ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN	
IV	<p>Der skal udføres et serviceeftersyn af et installationsfirma, som minimum omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none">🔥 Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner samt DS/EN 12101-6, kapitel 13, vedrørende årlig kontrol og eftersyn.🔥 Gennemgang og kontrol af anlægget for at sikre, at det er fuldt funktionsdygtigt i overensstemmelse med en akkrediteret funktionstest.🔥 Rengøring og kalibrering af nødvendige funktionselementer samt udskiftning af påkrævede sliddele.

EKSTERN KONTROL AF AUTOMATISK TRYKSÆTNINGS- ANLÆG (ATA)

Dato for serviceeftersyn	Serviceeftersyn foretaget af	Firma/stempel

ÅRLIG AKKREDITERET INSPEKTION	
AV	<p>For anlægget skal der årligt udføres en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, der er godkendt til inspektion af automatiske tryksætningsanlæg i henhold til den projekteringsstandard, anlægget er udført efter.</p> <p>Inspektionen dokumenteres i en inspektionsrapport.</p>