





KONTAKTPERSON(ER)		
ABA-INSTALLATIONSFIRMA	Firma	
	Kontaktperson	
	Mobilnummer	

ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN		
IV	<p>Der skal udføres et serviceeftersyn af et ABA-installationsfirma, som minimum omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Afprøvning af samtlige funktioner.</li> <li> Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner.</li> <li> Eftersyn og kontrol af anlægget for at sikre, at det er fuldt funktionsdygtigt i henhold til en akkrediteret funktionstest.</li> <li> Rengøring og kalibrering af nødvendige funktionselementer samt udskiftning af påkrævede sliddele.</li> </ul> <p>Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, således at hele anlægget over en 3-årig periode bliver efterset og kontrolleret.</p>	
	Dato for serviceeftersyn	Serviceeftersyn foretaget af