

EKSTERN KONTROL AF FLUGTVEJS- OG PANIKBELYSNING



KONTAKTPERSON(ER)		
AUTORISERET EL- INSTALLATIONSFIRMA	Firma	
	Kontaktperson	
	Mobilnummer	
AKKREDITERET INSPEKTIONSFIRMA	Firma	
	Kontaktperson	
	Mobilnummer	

SERVICEEFTERSYN HVER 2. ÅR	
IV	<p>Flugtvejs- og panikbelysning skal hvert andet år efterses og vedligeholdes af en autoriseret el-installatørvirksomhed.</p> <p>Ved eftersynet skal det dokumenteres, at:</p> <ul style="list-style-type: none">🔥 Panikbelysningen har en belysningsstyrke på mindst 1,0 lux på gulvet i flugtveje og i lokaler beregnet til mere end 150 personer.🔥 Back-up-funktionen i strømforsyningen har den krævede kapacitet. <p>Serviceeftersynet kan udføres successivt som stikprøvekontrol af de enkelte enheder, så hele anlægget bliver efterset og kontrolleret over en 6-årig periode.</p>



EKSTERN KONTROL AF FLUGTVEJS- OG PANIKBELYSNING

Dato for serviceeftersyn	Serviceeftersyn foretaget af	Firma/stempel

AKKREDITERET INSPEKTION HVERT 4. ÅR

AV	<p>For anlægget skal der hvert fjerde år foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, der er godkendt til inspektion af flugtvejs- og panikbelysning i henhold til den projekteringsstandard, anlægget er udført efter. Inspektionen dokumenteres i en inspektionsrapport.</p> <p><i>Eksisterende anlæg, hvor akkrediteret inspektion ikke tidligere har været et krav, er ikke omfattet af kravet om inspektion.</i></p>
----	--