

EKSTERN KONTROL AF HÅNDILDSLUKKERE



KONTAKTPERSON(ER)		
CERTIFICERET FIRMA ELLER SAGKYNDIG*	Firma	
	Kontaktperson	
	Mobilnummer	

**For visse fabrikater af håndildslukkere har leverandøren i typegodkendelsen betinget, at der skal udføres et årligt serviceeftersyn af et certificeret firma. I disse tilfælde skal serviceeftersynet udføres i overensstemmelse hermed.*

For håndildslukkere af fabrikater, hvor et årligt serviceeftersyn ikke er påkrævet, skal der i stedet foretages et årligt eftersyn af en sagkyndig person. Denne person skal have den nødvendige faglige indsigt samt kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde.

ÅRLIGT EFTERSYN	
IV	<p>Som minimum kontrolleres følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">🔥 At håndildslukkeren er på plads og forsvarligt ophængt🔥 At plomberingen er intakt. Hvis plomberingen er brudt på en håndildslukker, skal håndildslukkeren erstattes af en anden.🔥 At markeringsskilt er intakt.🔥 At piktogram for brugsanvisning er intakt.🔥 Trykket på slukkeren.🔥 Mængden af indholdet, evt. ved vejning.🔥 Om slukkeren – herunder udløsergreb, ventilslange og strålespids – viser synlige tegn på beskadigelse.🔥 Om slukkeren skal trykprøves.🔥 Almindelig rengøring.🔥 Om placeringen fortsat er hensigtsmæssig.🔥 Der skal føres log for de årlige eftersyn i form af en mærkeseddel placeret på håndildslukkeren, hvor år, måned og signatur for seneste eftersyn fremgår.

5- OG 10-ÅRLIG TRYKPRØVNING

Håndildslukkere skal trykprøves, i henhold til følgende terminer:

IV

- 🔥 Kulsyreslukkere trykprøves hvert 10. år.
- 🔥 Øvrige håndildslukkere trykprøves hvert 5. år.

Trykprøvningen skal foretages i henhold til den standard, som slukkeren er godkendt til, og udføres af et certificeret firma.

Dato for og type af eftersyn	Eftersyn foretaget af	Firmanavn/stempel