



KONTAKTPERSON(ER)		
INSTALLATIONSFIRMA	Firma	
	Kontaktperson	
	Mobilnummer	

ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN		
IV	<p>Én gang årligt udføres et serviceeftersyn af et installationsfirma for iltreduktionsanlæg, som minimum omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none">🔥 Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner.🔥 Gennemgang og kontrol af anlægget for at sikre, at det er fuld funktionsdygtigt i henhold til en akkrediteret funktionstest🔥 Rengøring og kalibrering af nødvendige funktionsdele samt udskiftning af påkrævede sliddele. <p>Eftersyn kan udføres successivt efter stikprøveprincippet, så hele anlægget bliver efterset og kontrolleret over en 3-årig periode.</p>	
	Dato for serviceeftersyn	Serviceeftersyn foretaget af