

KONTAKTPERSON(ER)		
VVS-INSTALLATØR	Firma	
	Kontaktperson	
	Mobilnummer	

TRYKPRØVNING HVERT 5. ÅR		
IV	<p>Fem år efter installationen og derefter hvert 5. år skal der foretages trykprøvning af slangevinderens slange. Trykket ved trykprøvningen skal være:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>🔥 For formfaste slanger skal trykket være 12 bar (1,2 MPa) i to minutter i henhold til DS/EN 671-1 Stationære brandslukningssystemer – Slangesystemer – Del 1: Slangevinder med formfaste slanger.</li> <li>🔥 For flade slanger skal trykket være 24 bar (2,4 MPa) i et minut i henhold til DS/EN 671-2 Stationære brandslukningssystemer – Slangesystemer – Del 2: Bandslangesystemer med flad slange.</li> </ul> <p>Er slangen mere en 20 år, skal den enten udskiftes eller trykprøves hvert år.</p>	
	Dato for trykprøvning	Trykprøvning foretaget af
		Firma/stempel