

KONTAKTPERSON(ER)		
VVS-INSTALLATØR	Firma	
	Kontaktperson	
	Mobilnummer	

IV	<p>Et 10-årigt serviceeftersyn skal udføres af en autoriseret VVS-installatørvirksomhed og omfatter som minimum:</p> <ul style="list-style-type: none">🔥 Smøring af samtlige udtagsventiler.🔥 Trykprøvning af stigrøret. Røret trykprøves til det tryk, der er defineret for stigrør, dog mindst 16 bar*.🔥 Indvendig visuel inspektion, eventuelt med kamera. <p>* For bygninger med gulv i øverste etage op til 45 meter over terræn og ned til én etage under terræn skal stigrørsinstallationen designes og trykprøves for et overtryk på 16 bar, målt ved stigrørsindløbet i terrænniveau. Ved tæthedstest skal dette tryk fastholdes i mindst 10 minutter uden tryktab.</p> <p><i>Stigrøret skal dimensioneres med et tryktab på grund af friktion på højst 0,8 bar ved en vandføring på 600 l/min., svarende til 200 l/min. ved hver af de tre yderste stigrørsudtag.</i></p> <p><i>For højere bygninger eller ved mere end én etage under terræn skal det maksimale tryk i installationen beregnes inklusive en passende sikkerhedsfaktor, hvorefter stigrørsinstallationen designes og trykprøves i henhold til dette.</i></p>

EKSTERN KONTROL AF STIGRØR



FREDERIKSBORG
BRAND & REDNING

Dato for serviceeftersyn	Serviceeftersyn foretaget af	Firma/stempel