

KONTAKTPERSON(ER)		
AKKREDITERET VIRKSOMHED	Firma	
	Kontaktperson	
	Mobilnummer	

ÅRLIG AKKREDITERET INSPEKTION	
AV	<p>Der skal udføres systemintegrationstest med et interval på 1 år, som højst må overskrides med én måned.</p> <p>Systemintegrationstesten skal gennemføres i overensstemmelse med det akkrediterede inspektionsorgans retningslinjer samt de betingelser og forudsætninger, er fastsat i bygningsafsnittets brandstrategi, udarbejdet af den certificerede rådgiver.</p> <p>Den akkrediterede virksomhed skal fremsende en rapport over systemintegrationstesten til bygningsejer.</p> <p>Bygningsejer er derefter forpligtiget til at udbedre eventuelle fejl og mangler i overensstemmelse med de angivne terminer i rapporten.</p> <p><i>Eksisterende anlæg, hvor systemintegrationstest udført af akkrediteret virksomhed ikke tidligere har været et krav, omfattes ikke af kravet om systemintegrationstest.</i></p>