

EKSTERN KONTROL AF TRYKFORØGERANLÆG FOR STIGRØR

KONTAKTPERSON(ER)		
VVS-INSTALLATØR	Firma	
	Kontaktperson	
	Mobilnummer	

ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN		
IV	<p>Der skal udføres et serviceeftersyn af en autoriseret VVS-installationsvirksomhed, som minimum omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none">🔥 Kontrol af stigrørsinstallationen med vand til samtlige etager.🔥 Verificering af, at det givne tryk kan opnås på alle etager.🔥 Afprøvning af samtlige funktioner.🔥 Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner.🔥 Eftersyn og kontrol af anlægget for at sikre, at det er fuldt funktionsdygtigt.🔥 Rengøring og kalibrering af nødvendige funktionselementer samt udskiftning af påkrævede sliddele. <p>Serviceeftersynet kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget bliver efterset og kontrolleret over en 6-årig periode.</p>	
	Dato for serviceeftersyn	Serviceeftersyn foretaget af