



KONTAKTPERSON(ER)		
AUTORISERET EL- INSTALLATIONSFIRMA	Firma	
	Kontaktperson	
	Mobilnummer	
AKKREDITERET INSPEKTIONSFIRMA	Firma	
	Kontaktperson	
	Mobilnummer	

SERVICEEFTERSYN HVERT 2. ÅR	
IV	<p>Varslingsanlæg skal efterses og vedligeholdes hvert 2. år af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Eftersynet omfatter som minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> 🔥 Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. 🔥 Rengøring og kalibrering af nødvendige funktionselementer samt udskiftning af påkrævede sliddele. 🔥 Kontrol af lydtrykket, som skal være i overensstemmelse med brandstrategien, dog mindst 75 dB(A). 🔥 I sekundære rum som toiletter, depoter, arkivrum og andre rum, der kun benyttes til kortvarige ophold, skal lydtrykket være mindst 65 dB(A). 🔥 For taleforståelighed skal STIPA-værdien være mindst 0,5. For trapperum og andre lydmæssigt hårde rum kan der dog i brandstrategirapporten være accepteret lempeligere krav.

EKSTERN KONTROL AF VARSLINGSANLÆG

- 🔥 Samtlige anlægskomponenter skal være ubeskadigede og tilgængelige (f.eks. varslingsstryk, lyd giver og centraludstyr).
- 🔥 Varslingsanlægget skal kunne aktivere eventuelle afledte sikringsanlæg, som:
 - 🔊 Almenbelysningen tændes.
 - 🔊 Musikken frakobles.

Serviceeftersynet kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget bliver eftersat og kontrolleret over en 6-årig periode.

Dato for serviceeftersyn	Serviceeftersyn foretaget af	Firmanavn/stempel

AKKREDITERET INSPEKTION HVERT 4. ÅR

AV

For anlægget skal der foretages en funktionsafprøvning hvert fjerde år af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af varslingsanlæg i henhold til den projekteringsstandard, anlægget er udført efter.

Eksisterende anlæg, hvor akkrediteret inspektion ikke tidligere har været et krav, er ikke omfattet af krav om inspektion.