


Forebyggelse af brand

Ordensregler - Opslag i personaleområder



BRUG AF ÅBEN ILD & LEVENDE LYS

Vær forsigtig med anvendelse af åben ild. Levende lys i dekorationer skal anbringes i ubrændbart og stabilt underlag og i god afstand fra gardiner og andet brændbart materiale. Tændte lys skal holdes under opsyn.



ELEKTRISK UDSTYR

Opladning af elektrisk udstyr f.eks. kørestole m.v. må ikke ske i flugtvejsgange. Kaffemaskiner, strygejern og lignende elektriske apparater skal altid afbrydes ved stik kontakten efter brugen. Ved arbejdstid ophør runderes og kontrolleres at elektrisk udstyr er afbrudt.



TOBAKSRYGNING

Tobaksrygning må kun finde sted inden for de dertil anviste områder. Tobaksaffald skal opsamles i ubrændbare beholdere med låg. Beholderne må kun benyttes til dette formål. Duge, servietter og lignende skal ved aftagning efterses for gløder fra tobaksrygning m.v. og skal anbringes, så en eventuel brand i materialet ikke breder sig.



UDSMYKNING

Anvendelse af let antændelige materialer eller materialer med høj brandbelastning i forbindelse med indretning og udsmykning. Til f.eks. jul, påske m.v. må kun ske iht. DKV-planen eller med ultra lav brandbelastning.



BRANDFARLIGE VÆSKER

Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i tillukkede beholdere. Olieklude m.v. kan selvtænde og skal efter brugen anbringes i ubrændbar beholder med låg. Håndsprit må ikke anbringes i trapperum, og der må ikke ske genopfyld i flugtvejsgange.

Forebyggelse af brand

Ordensregler - Opslag i personaleområder



BRANDSLUKNINGSUDSTYR

Brandslukningsmateriellet som f.eks. slangevinder og trykvandsslukker skal holdes frit tilgængeligt og være tydeligt skiltet.



FLUGTVEJE

Flugtvejsdøre må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller effekter i flugtveje og på trapper. Flugtvejskorridorer skal være frie og ryddelige i hele deres bredde. Linnedvogne, rengøringsvogne og lignende må ikke henstilles i flugtveje. Selvlukkende døre må kun stå åbne, hvis de ved brand lukker automatisk.



AFALD & OPLAG

Affaldssække og lignende skal dagligt fjernes og anbringes i et særligt affaldsrum eller i container i det fri mindst 5 m. fra åbninger. Teknikrum (ventilationsrum m.v.) må ikke anvendes til henstilling af inventar, varer og lignende.



UDENDØRS OMRÅDER

Adgangsveje og redningsarealer, for redningsberedskabets, skal altid være passable. Kortvarig standsning på brandveje kan accepteres, såfremt chaufføren er i umiddelbar nærhed af køretøjet. Udvendige flugtveje, skal altid være let tilgængelige og ryddelige. De skal i brugstiden være tilstrækkeligt belyst og friholdt for is og sne.



SPECIELLE FORHOLD

Særlige forhold for bygningen: